



18000.8220605



(2018)国认监认字(131)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0685

检 验 报 告

No: JW201185



样品名称 微机保护装置

样品型号 AM5

委托单位 安科瑞电气股份有限公司

制造商 江苏安科瑞电器制造有限公司

签发日期 2020年06月30日

许昌开普检测研究院股份有限公司
 国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心




<p>样品名称: 微机保护装置</p> <p>样品型号: AM5</p> <p>样品规格: 电源回路: AC220V 50Hz 交流回路: AC100V 5A 50Hz</p> <p>样品数量: 2</p> <p>样品编号: YPJW201185-1、YPJW201185-2</p> <p>样品接收日期: 2020年06月11日</p> <p>样品接收状态: 外观完好, 性能待查</p>	<p>委托单位: 安科瑞电气股份有限公司</p> <p>委托单位地址: 上海市嘉定区育绿路 253 号</p> <p>制造商: 江苏安科瑞电器制造有限公司</p> <p>制造商地址: 江苏省江阴市南闸街道东盟路 5 号</p> <p>检验地点: 许昌开普检测研究院股份有限公司</p>
<p>检验日期: 2020年06月11日~2020年06月29日</p>	
<p>检验目的: <input checked="" type="checkbox"/>委托检验 <input type="checkbox"/>认证检验 <input type="checkbox"/>许可证检验 <input type="checkbox"/>监督检验 <input type="checkbox"/>其它</p>	
<p>检验类别: <input checked="" type="checkbox"/>型式检验 <input type="checkbox"/>性能检验 <input type="checkbox"/>其它</p>	
<p>检验依据: GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第 1 部分: 通用要求 GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第 26 部分: 电磁兼容要求 AM5 微机保护装置检验技术要求 (判定依据)</p>	
<p>检验结论: 根据本报告描述的检验结果, 本实验室声明所检项目满足上述检验依据的要求。</p>	
<p>签发人: 李亚萍</p>	<p>签发日期: 2020年06月30日</p>
<p>备注: /</p>	